

## 水道水の放射性物質検査結果(平成28年度分)

平成28年4月～平成29年3月の検査結果については、以下のとおりです。

水道課 内線521

### 採水場所:東大久保浄水場

採水日	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
平成28年4月14日	不検出	不検出	不検出
5月12日	不検出	不検出	不検出
6月9日	不検出	不検出	不検出
7月14日	不検出	不検出	不検出
8月18日	不検出	不検出	不検出
9月21日	不検出	不検出	不検出
10月13日	不検出	不検出	不検出
11月10日	不検出	不検出	不検出
12月8日	不検出	不検出	不検出
平成29年1月12日	不検出	不検出	不検出
2月9日	不検出	不検出	不検出
3月9日	不検出	不検出	不検出

### 採水場所:水谷浄水場

採水日	放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137
平成28年4月14日	不検出	不検出	不検出
5月12日	不検出	不検出	不検出
6月9日	不検出	不検出	不検出
7月14日	不検出	不検出	不検出
8月18日	不検出	不検出	不検出
9月21日	不検出	不検出	不検出
10月13日	不検出	不検出	不検出
11月10日	不検出	不検出	不検出
12月8日	不検出	不検出	不検出
平成29年1月12日	不検出	不検出	不検出
2月9日	不検出	不検出	不検出
3月9日	不検出	不検出	不検出